



DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

CAT. A/XI SIT/STT/SSRR/PV. EST

PROT.

Milano,

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

protocollo@pec.atopavia.it

pvacque@postecert.it

TRASMISSIONE A MEZZO MAIL

a.lodroni@paviaacque.it

Spett.le

UFFICIO D'AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Petrarca, 4

27100 Pavia (PV)

e p. c.

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.

Via Taramelli, 2

27100 Pavia (PV)

c.a. Ing. Paolo Pelucchi

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria, progetto definitivo per l'adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli agglomerati a nord della città di Pavia – Interventi di collettamento reti fognarie frazioni di Giussago e Zeccone e contestuali interconnessioni acquedottistiche, presentato da Pavia Acque S.c.a.r.l. – parere di competenza.

Con riferimento alla nota provinciale prot. 2149/2022 del 11/07/2022, acquisita agli atti consortili con prot. 6014 del 18/07/2022 di indizione della conferenza in oggetto, richiamato il parere consortile prot. 5805 del 05/05/2021, relativo alla conferenza dei servizi preliminare indetta con nota provinciale prot. 1454/2021 del 22/04/2021, acquisita agli atti consortili con prot. 5191 del 23/04/2021 a seguito dell'analisi della documentazione progettuale, di quella integrativa (prot. 8167 del 31/08/2022), nonché delle successive integrazioni, richieste per le vie brevi dallo scrivente al proponente con prot. 8542 del 9/9/2022, si rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede, per quanto di competenza, 3 interferenze, così come già descritto nella precedente "richiesta di integrazioni" prot. 6502 del 26/07/2022, con le rogge Carona e Barona, appartenenti al Reticolo Idrico di Bonifica (RIB) di competenza consortile, soggetto al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, approvato con DGR 6037/2016, il quale individua, tra l'altro, le fasce di rispetto di polizia idraulica che, nel caso specifico, sono di 10 m per sponda, misurate come illustrato nell'allegato C del Regolamento stesso, cioè dal ciglio della riva incisa o dal piede esterno dell'argine.

In considerazione delle informazioni contenute nel progetto, e delle ulteriori riferite nelle due note integrative si comunica, per quanto di competenza, che non risultano motivi ostativi a quanto previsto dal progetto sottoposto all'analisi dello scrivente Consorzio e si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione delle opere.

Si ricorda, infine, quanto previsto dalla Convenzione Generale n. 6815 tra Pavia Acque e lo scrivente Consorzio.

Cordialmente.

Allegato: AutORIZZAZIONE.pdf

Il Direttore Area Sviluppo e Gestione Rete
(Ing. Valerio Chinaglia)



Per informazioni: Settore Sviluppo Strategico e Raccordo Macroaree – Servizio SIT Dott. Fabio Torri
e-mail: fabio.torri@etvilloresi.it - tel. 02 4856 1349